並び順	項目	基準値等	いせはら公園　給水栓										
-1	採水年月日		2025/04/08	2025/05/13									
0	天候		晴れ	晴れ									
1	水温		11.6　℃	17.6　℃									
2	一般細菌	100個/ml以下	0　個/ml	0　個/ml									
3	大腸菌	不検出	陰(－)性	陰(－)性									
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―									
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―									
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―									
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―									
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―									
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―									
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―									
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	3.56　mg/l									
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	0.09　mg/l									
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.03　mg/l									
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	0.0002　mg/l未満									
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―									
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―									
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	0.06　mg/l									
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	0.002　mg/l未満									
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	0.001　mg/l									
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l未満									
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	0.003　mg/l									
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
28	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	―	0.006　mg/l									
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l未満									
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l									
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	0.001　mg/l未満									
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	0.005　mg/l未満									
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.014　mg/l									
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	0.01　mg/l未満									
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	0.03　mg/l未満									
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.02　mg/l									
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	13.1　mg/l									
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	0.005　mg/l未満									
39	塩化物イオン	200mg/l以下	16.8　mg/l	13.5　mg/l									
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	―	77.2　mg/l									
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	162　mg/l									
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	0.02　mg/l未満									
43	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	―	―									
44	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	―	―									
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	0.005　mg/l未満									
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	0.0005　mg/l未満									
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3　mg/l	0.4　mg/l									
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2									
49	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず									
50	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず									
51	色度	5度以下	0.5　度未満	0.5　度未満									
52	濁度	2度以下	0.1　度未満	0.1　度未満									
53													
54	残留塩素	0.1mg/l以上	―	―									