並び順	項目	基準値等	苦林浄水場　給水栓											
-1	採水年月日		2025/04/08	2025/05/13										
0	天候		晴れ	晴れ										
1	水温		13.0　℃	14.4　℃										
2	一般細菌	100個/ml以下	0　個/ml	0　個/ml										
3	大腸菌	不検出	陰(－)性	陰(－)性										
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―										
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―										
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―										
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―										
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―										
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―										
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―										
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	3.42　mg/l										
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	0.08　mg/l未満										
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.03　mg/l										
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	0.0002　mg/l未満										
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―										
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―										
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
22	塩素酸	0.6mg/l以下	―	0.08　mg/l										
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	0.002　mg/l未満										
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l未満										
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	0.001　mg/l										
27	臭素酸	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
28	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	―	0.001　mg/l										
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l未満										
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	0.001　mg/l未満										
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	0.005　mg/l未満										
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.005　mg/l未満										
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	0.01　mg/l未満										
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	0.03　mg/l未満										
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.01　mg/l未満										
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	13.4　mg/l										
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	0.005　mg/l未満										
39	塩化物イオン	200mg/l以下	16.9　mg/l	13.5　mg/l										
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	―	77.1　mg/l										
41	蒸発残留物	500mg/l以下	―	167　mg/l										
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	0.02　mg/l未満										
43	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	―	―										
44	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	―	―										
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	0.005　mg/l未満										
46	フェノール類	0.005mg/l以下	―	0.0005　mg/l未満										
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3　mg/l	0.5　mg/l										
48	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.1										
49	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず										
50	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず										
51	色度	5度以下	0.5　度未満	0.5　度未満										
52	濁度	2度以下	0.1　度未満	0.1　度未満										
53														
54	残留塩素	0.1mg/l以上	―	―										