並び順	項目	基準値等	桂木観音前　給水栓	
-1	採水年月日		2026/04/08	2026/05/12
0	天候		晴れ	晴れ
1	水温		13.3　℃	18.2　℃
2	一般細菌	100個/ml以下	0　個/ml	0　個/ml
3	大腸菌	不検出	陰(－)性	陰(－)性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	1.49　mg/l
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.09　mg/l
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.03　mg/l
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	0.0002　mg/l未満
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	－	0.000003　mg/l
22	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
23	塩素酸	0.6mg/l以下	－	0.06　mg/l未満
24	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	0.002　mg/l未満
25	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	0.016　mg/l
26	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.003　mg/l
27	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	0.003　mg/l
28	臭素酸	0.01mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
29	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	－	0.027　mg/l
30	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.010　mg/l
31	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	0.008　mg/l
32	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	0.001　mg/l未満
33	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	0.005　mg/l未満
34	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.005　mg/l未満
35	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01　mg/l未満
36	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.03　mg/l未満
37	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01　mg/l未満
38	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	6.9　mg/l
39	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.005　mg/l未満
40	塩化物イオン	200mg/l以下	9.4　mg/l	7.1　mg/l
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	109.0　mg/l
42	蒸発残留物	500mg/l以下	－	155　mg/l
43	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	0.02　mg/l未満
44	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	－	－
45	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	－	－
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	0.005　mg/l未満
47	フェノール類	0.005mg/l以下	－	0.0005　mg/l未満
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.8　mg/l	0.7　mg/l
49	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0
50	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
51	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず
52	色度	5度以下	0.5　度未満	0.5　度未満
53	濁度	2度以下	0.1　度未満	0.1　度未満
54				
55	残留塩素	0.1mg/l以上	－	－