

並び順	項目	基準値等	苦林浄水場 給水栓										
-1	採水年月日		2026/04/08	2026/05/12									
0	天候		晴れ	晴れ									
1	水温		13.1 ℃	15.0 ℃									
2	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml									
3	大腸菌	不検出	陰(－)性	陰(－)性									
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－									
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－									
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－									
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－									
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－									
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－									
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－									
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	3.77 mg/l									
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.10 mg/l									
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.03 mg/l									
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	0.0002 mg/l未満									
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－									
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－									
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	－	0.000009 mg/l									
22	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
23	塩素酸	0.6mg/l以下	－	0.06 mg/l未満									
24	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	0.002 mg/l未満									
25	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
26	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.002 mg/l未満									
27	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	0.002 mg/l									
28	臭素酸	0.01mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
29	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	－	0.002 mg/l									
30	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.002 mg/l未満									
31	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
32	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	0.001 mg/l未満									
33	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	0.005 mg/l未満									
34	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.005 mg/l未満									
35	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01 mg/l未満									
36	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.03 mg/l未満									
37	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01 mg/l未満									
38	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	16.3 mg/l									
39	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.005 mg/l未満									
40	塩化物イオン	200mg/l以下	24.0 mg/l	18.1 mg/l									
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	84.8 mg/l									
42	蒸発残留物	500mg/l以下	－	165 mg/l									
43	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	0.02 mg/l未満									
44	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	－	－									
45	1,2,7,7-テトラメチルビスシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	－	－									
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	0.005 mg/l未満									
47	フェノール類	0.005mg/l以下	－	0.0005 mg/l未満									
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 mg/l未満	0.4 mg/l									
49	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0									
50	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず									
51	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず									
52	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満									
53	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満									
54													
55	残留塩素	0.1mg/l以上	－	－									