並び順	項目	基準値等	鎌北湖東側　給水栓											
-1	採水年月日		2026/04/08	2026/05/12	2026/06/10	2026/07/22	2026/08/19	2026/09/15	2026/10/08	2026/11/10(予定)	2026/12/9(予定)	2026/1/13(予定)	2026/2/2(予定)	2026/3/3(予定)
0	天候		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ					
1	水温		12.3　℃	15.6　℃	18.7　℃	20.9　℃	21.8　℃	21.6　℃	19.3　℃					
2	一般細菌	100個/ml以下	0　個/ml	0　個/ml	0　個/ml	0　個/ml	0　個/ml	0　個/ml	0　個/ml					
3	大腸菌	不検出	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性					
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	―	―	―	―	0.0003　mg/l未満	―	―					
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	―	―	―	―	0.00005 mg/l未満	―	―					
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	―	―	―	―	0.002　mg/l未満	―	―					
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	―	―	―	―	0.004　mg/l未満	―	―					
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	―	1.42　mg/l	―	―	1.63　mg/l	―	―					
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	―	0.08　mg/l未満	―	―	0.08　mg/l未満	―	―					
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.02　mg/l未満	―	―	0.02　mg/l未満	―	―					
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	―	0.0002　mg/l未満	―	―	0.0002　mg/l未満	―	―					
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	―	―	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	―	0.000002　mg/l未満	―	―	0.000002mg/l未満	―	―					
22	ベンゼン	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
23	塩素酸	0.6mg/l以下	―	0.06　mg/l未満	―	―	0.06　mg/l未満	―	―					
24	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	―	0.002　mg/l未満	―	―	0.002　mg/l未満	―	―					
25	クロロホルム	0.06mg/l以下	―	0.007　mg/l	―	―	0.007　mg/l	―	―					
26	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l未満	―	―	0.002　mg/l未満	―	―					
27	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	―	0.001　mg/l	―	―	0.002　mg/l	―	―					
28	臭素酸	0.01mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
29	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	―	0.011　mg/l	―	―	0.013　mg/l	―	―					
30	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	―	0.002　mg/l	―	―	0.002　mg/l未満	―	―					
31	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	―	0.003　mg/l	―	―	0.004　mg/l	―	―					
32	ブロモホルム	0.09mg/l以下	―	0.001　mg/l未満	―	―	0.001　mg/l未満	―	―					
33	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	―	0.005　mg/l未満	―	―	0.005　mg/l未満	―	―					
34	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.049　mg/l	―	―	0.079　mg/l	―	―					
35	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	―	0.01　mg/l未満	―	―	0.01　mg/l未満	―	―					
36	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	―	0.03　mg/l未満	―	―	0.03　mg/l未満	―	―					
37	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	―	0.01　mg/l未満	―	―	0.01　mg/l未満	―	―					
38	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	―	2.6　mg/l	―	―	2.9　mg/l	―	―					
39	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	―	0.005　mg/l未満	―	―	0.005　mg/l未満	―	―					
40	塩化物イオン	200mg/l以下	3.5　mg/l	3.4　mg/l	3.4　mg/l	3.3　mg/l	3.3　mg/l	3.0　mg/l	3.2　mg/l					
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	―	73.2　mg/l	―	―	78.1　mg/l	―	―					
42	蒸発残留物	500mg/l以下	―	100　mg/l	―	―	111　mg/l	―	―					
43	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	―	0.02　mg/l未満	―	―	0.02　mg/l未満	―	―					
44	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	0.000001mg/l未満	―	―					
45	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	―	―	―	―	0.000001mg/l未満	―	―					
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	―	0.005　mg/l未満	―	―	0.005　mg/l未満	―	―					
47	フェノール類	0.005mg/l以下	―	0.0005　mg/l未満	―	―	0.0005　mg/l未満	―	―					
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3　mg/l未満	0.3　mg/l未満	0.3　mg/l未満	0.3　mg/l未満	0.3　mg/l未満	0.3　mg/l未満	0.3　mg/l未満					
49	pH値	5.8以上8.6以下	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9					
50	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず					
51	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず					
52	色度	5度以下	0.5　度未満	0.5　度未満	0.5　度未満	0.5　度未満	0.5　度未満	0.5　度未満	0.5　度未満					
53	濁度	2度以下	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満					
54														
55	残留塩素	0.1mg/l以上	0.2　mg/l	0.5　mg/l	0.2　mg/l	0.2　mg/l	0.3　mg/l	0.2　mg/l	0.5　mg/l					