並び順	項目	基準値等	金塚浄水場　給水栓											
-1	採水年月日		2026/04/08	2026/05/12	2026/06/10	2026/07/22	2026/08/19	2026/09/15	2026/10/08	2026/11/10(予定)	2026/12/9(予定)	2026/1/13(予定)	2026/2/2(予定)	2026/3/3(予定)
0	天候		晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	雨	晴れ					
1	水温		15.0　℃	18.0　℃	19.0　℃	25.5　℃	23.0　℃	21.0　℃	19.5　℃					
2	一般細菌	100個/ml以下	0　個/ml	1　個/ml	2　個/ml	0　個/ml	6　個/ml	0　個/ml	0　個/ml					
3	大腸菌	不検出	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性					
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－	0.0003　mg/l未満	－	－					
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－	0.00005 mg/l未満	－	－					
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	－	－	－	－	0.002　mg/l未満	－	－					
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	0.004　mg/l未満	－	－					
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	1.27　mg/l	－	－	1.74　mg/l	－	－					
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	0.09　mg/l	－	－	0.10　mg/l	－	－					
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.02　mg/l	－	－	0.02　mg/l未満	－	－					
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	0.0002　mg/l未満	－	－	0.0002　mg/l未満	－	－					
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
21	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/l以下	－	0.000002　mg/l未満	－	－	0.000002mg/l	－	－					
22	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
23	塩素酸	0.6mg/l以下	－	0.06　mg/l未満	－	－	0.06　mg/l未満	－	－					
24	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	0.002　mg/l未満	－	－	0.002　mg/l未満	－	－					
25	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	0.006　mg/l	－	－	0.008　mg/l	－	－					
26	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.003　mg/l	－	－	0.003　mg/l	－	－					
27	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	0.002　mg/l	－	－	0.002　mg/l	－	－					
28	臭素酸	0.01mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
29	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	－	0.013　mg/l	－	－	0.015　mg/l	－	－					
30	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	0.003　mg/l	－	－	0.003　mg/l	－	－					
31	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	0.005　mg/l	－	－	0.005　mg/l	－	－					
32	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	0.001　mg/l未満	－	－	0.001　mg/l未満	－	－					
33	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	0.005　mg/l未満	－	－	0.005　mg/l未満	－	－					
34	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.005　mg/l未満	－	－	0.005　mg/l未満	－	－					
35	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	－	0.01　mg/l未満	－	－	0.01　mg/l未満	－	－					
36	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	－	0.03　mg/l未満	－	－	0.03　mg/l未満	－	－					
37	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	0.01　mg/l未満	－	－	0.01　mg/l未満	－	－					
38	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	6.2　mg/l	－	－	5.1　mg/l	－	－					
39	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	－	0.005　mg/l未満	－	－	0.005　mg/l未満	－	－					
40	塩化物イオン	200mg/l以下	5.0　mg/l	5.0　mg/l	4.6　mg/l	4.7　mg/l	4.0　mg/l	3.8　mg/l	3.9　mg/l					
41	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	133.0　mg/l	－	－	100.0　mg/l	－	－					
42	蒸発残留物	500mg/l以下	－	175　mg/l	－	－	144　mg/l	－	－					
43	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	0.02　mg/l未満	－	－	0.02　mg/l未満	－	－					
44	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001mg/l未満	－	－					
45	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	0.000001mg/l未満	－	－					
46	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	0.005　mg/l未満	－	－	0.005　mg/l未満	－	－					
47	フェノール類	0.005mg/l以下	－	0.0005　mg/l未満	－	－	0.0005　mg/l未満	－	－					
48	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.7　mg/l	0.7　mg/l	0.9　mg/l	0.7　mg/l	0.7　mg/l	0.6　mg/l	0.4　mg/l					
49	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	7.9	8.1	7.8	7.9	8.0					
50	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず					
51	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず					
52	色度	5度以下	0.6　度	0.5　度	0.8　度	0.5　度未満	0.6　度	0.5　度未満	0.5　度未満					
53	濁度	2度以下	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満	0.1　度未満					
54														
55	残留塩素	0.1mg/l以上	0.9　mg/l	1.1　mg/l	1.2　mg/l	1.3　mg/l	1.4　mg/l	1.0　mg/l	1.0　mg/l					